

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: ул. Доватора, д. 12Б, г. Липецк, 398024
E-mail: gasp@admtr.lipetsk.ru

телефон/факс 8 (4742) 40-95-96

Номер дела 02-4/3768

Утверждено
приказом руководителя инспекции

от 30 ноября 2020 года № 1530

Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 107

**О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

г. Липецк

от 30 ноября 2020 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано:

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик "Строймастер"**

ОГРН: 1104823003339 ИНН 4826071443

Реквизиты: КПП 482501001, р/с 40702810435000016906 в отделении №8593
Сбербанка России, к/с 30101810800000000604 БИК 044206604

Адрес: 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 56

Телефон: 28-60-02

и подтверждает, что объект капитального строительства:

**Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по
ул. Крайняя в г. Липецке. Корректировка**

Основные проектные характеристики объекта капитального строительства:

- Общая (проектная) площадь - 11737,6 кв.м
- Класс энергетической эффективности - высокий (В+)
- Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию - 0,180 Вт/(м³ °С.сут)
- Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию - 0,290 Вт/(м³ °С.сут)

Количество этажей: 20

расположенный по адресу:

Липецкая область, город Липецк, ул. Крайняя, Советский округ

- Разрешение на строительство № 48-42 701 000-97-2018 от 05.06.2018
выдано департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка

срок действия: 05.12.2020

и разрешение на строительство № 48-42 701 000-79-2020 от 07.07.2020
выдано департаментом градостроительства и архитектуры администрации города

Липецка

срок действия: 05.12.2020

и разрешение на строительство № 48-42 701 000-129-2020 от 25.11.2020

выдано департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка

срок действия: 05.12.2020

- Заключение экспертизы проектной документации:

№48-2-1-3-0025-18 от 18.05.2018 г., №1312 от 13.11.2018 г., №1723 от 25.03.2019 г.,
№2250 от 28.08.2019 г., № 2257 от 28.08.2019 г., №2415 от 18.11.2019 г., №2496 от
19.12.2019 г., №41 от 22.01.2020 г., №110 от 28.02.2020 г., №234 от 27.05.2020 г.,
№281 от 26.06.2020 г., №0002-2020 от 27.08.2020 г., №0038-2020 от 16.11.2020 г.,
№0040-2020 от 17.11.2020 г.

выдано ООО "СтройЭксперт"

- Начало строительства 22.06.2018


- Окончание строительства 18.11.2020

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям проектной документации №54-18, разработанной
ООО "ЛипецкПроектГрупп", 4-20 ООО СЗ "Строймастер"

Основанием для выдачи ЗАКЛЮЧЕНИЯ является:

- акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства от
26.11.2020 № 12

Главный консультант




Сушкова Татьяна Ивановна


Экземпляр заключения получил:


(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием рекви-
зитов документа о представительстве)

02 » 11 2020 г.


(должность)

(реквизиты документа о представительстве)


(подпись)


(расшифровка подписи)